



**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
*"Deus seja louvado"*

Vila Velha/ES, 01 de fevereiro de 2023.

Ofício nº. 033/2023


Do: Presidente da Câmara  
Ao: Exmo. Sr. **ARNALDO BORGIO FILHO**  
DD. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Para conhecimento e devidas providências de V. Exa., encaminhamos em anexo **INDICAÇÃO** de iniciativa do Vereador **JOEL RANGEL**, protocolizada nesta Câmara sob o nº 8.148/2022, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

  
**BRUNO LORENZUTTI**  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
GABINETE DO VEREADOR JOEL RANGEL

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA			
Protocolo Geral nº	8148/22		
Em	27	de	12 de 22
às	15	:	40 Hs.
			<i>Luís</i> PROTOCOLISTA

IND/JR Nº 094 /2022

Senhor Presidente, **JOEL RANGEL**, Vereador que a este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais nos artigos 200 e 201 do Regimento Interno, vem *mui* respeitosamente requerer a V. Exa. que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Vila Velha, a seguinte Proposição na forma de:

### INDICAÇÃO

Que o Poder Público Municipal adote as medidas necessárias para analisar, no poço da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAP – Joel Rangel Pinto, a água que está “minando” em um dos cantos.

### JUSTIFICATIVA

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAP – Joel Rangel Pinto, localizada no Sítio Batalha, conta com duas bombas e capacidade para bombear 2,6m<sup>3</sup>/s de água.

Quando chove, as águas são canalizadas por galerias para a Estação e bombeadas para o Canal da Costa, evitando o alagamento das ruas da região central.

Há, porém, uma quantidade de água que está “minando” permanentemente dentro do poço da EBAP o que faz com que as bombas tenham que ser ligadas independente de chuva, pois enche o poço mesmo em dias não chuvosos.

*Joel*



**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
GABINETE DO VEREADOR JOEL RANGEL**



Diante das informações apresentadas, solicito que sejam adotadas as medidas necessárias para analisar, no poço da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAP – Joel Rangel Pinto, a água que está “minando” em um dos cantos.

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2022.

Cordialmente,

**JOEL RANGEL**

Vereador